

大仁科技大學
112 學年度第 1 學期
11 月份水源水質檢驗報告總表

採樣時間：112 年 11 月 28 日
 報告日期：112 年 12 月 12 日
 檢驗單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點	檢 驗 項 目						
	大腸桿菌群 CFU/100mL	鉛 mg/L	鎘 mg/L	汞 mg/L	鋅 mg/L	銅 mg/L	砷 mg/L
標準值	6	0.05	0.005	0.001	5.0	1.0	0.05
I 棟自來水	<1	ND	ND	ND	0.009	0.008	<0.01
P 棟學生餐廳自來水	<1	ND	ND	ND	0.009	0.008	ND
備 註	一、檢驗方法為： 大腸桿菌群-- NIEA E230.55B。 鉛、鎘、鋅、銅、砷-- NIEA W331.54C。 汞-- NIEA W330.52A。						

備註：

1. ND：低於方法偵測極限之測定值。

承辦人

辦事員林婉菁

112. 12. 27

衛保組組長

**衛生保健組
組長劉俊德**

112. 12. 28

學務長

學務長謝博銓

112. 12. 29