

大仁科技大學

109 學年度第 1 學期 09 月飲用水水源檢驗報告總表

採樣時間：109 年 09 月 23 日

報告日期：109 年 10 月 06 日

採樣大樓 地點	檢驗項目	
	砷 mg/L	硝酸鹽氮 mg/L
U 棟-達文西大樓水源水	ND	7.58
E 棟-南丁格爾大樓、 F 棟-弗萊明大樓水源水	ND	7.12
G 棟-達爾文大樓水源水	ND	8.53
H 棟-諾貝爾大樓水源水	ND	9.32
I 棟-彼得杜拉克大樓水源水	ND	9.94
C 棟-學生活動中心-東側水 源水	ND	8.02
C 棟-學生活動中心-西側水 源水	ND	9.76
A 棟-行政大樓水源水	ND	6.81
Q 棟-美麗新世界水源水	ND	7.12
O 棟-第二學生宿舍水源水	ND	7.68
S 棟-佳鶴屋水源水	ND	7.21
R 棟-史懷哲大樓水源水	ND	7.10
J 棟-米其林大樓、 K 棟-體育館水源水	ND	7.17
P 棟-學生餐廳水源水	ND	7.17
司令台水源水	ND	7.19
備註	一、砷標準值為 0.05 mg/L，檢驗方法為 NIEA W434.54B。 二、硝酸鹽氮標準值為 10.0 mg/L，檢驗方為 NIEA W419.51A。	

承辦人

衛保組組長

衛生保健組
組長 葉勝雄

學務長

學務長 許嘉裕

許毓晏

10/9

10/20