

大仁科技大學

111 學年度第 1 學期 09 月水源水水源檢驗報告總表

採樣時間：111 年 09 月 22 日

報告日期：111 年 09 月 30 日

採樣大樓 地點	檢驗項目	
	砷 mg/L	硝酸鹽氮 mg/L
S 棟-佳鶴屋水源水	ND	7.32
R 棟-史懷哲大樓水源水	ND	7.40
O 棟-第二學生宿舍水源水	ND	9.65
I 棟-彼得杜拉克大樓水源水	ND	9.31
H 棟-諾貝爾大樓水源水	ND	9.35
G 棟-達爾文大樓水源水	ND	9.18
E 棟-南丁格爾大樓.F 棟-弗萊明大樓	ND	8.66
J 棟-米其林大樓水源水、K 棟-體育館	ND	8.28
司令台水源水	ND	8.71
Q 棟-美麗新世界水源水	ND	9.07
P 棟-學生餐廳水源水	ND	8.81
U 棟-達文西大樓水源水	ND	6.77
C 棟-學生活動中心-東側	ND	8.92
C 棟-學生活動中心-西側	ND	8.84
A 棟-行政大樓	ND	6.43
備註	一、砷標準值為 0.05mg/L，檢驗方法為 NIEA W311.54C。 二、硝酸鹽氮標準值為 10.0mg/L，檢驗方為 NIEA W419.51A。	

承辦人

衛生保健組
護理師 李美青
111109

衛保組組長

衛生保健組
組長 劉俊德

學務長

